

26PROC018382282 2026-01-26

2η ΥΠΕ ΠΕΙΔΥΨΥ - ΕΞΕ: 2620 - 23/01/2026 14:49:56

	 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
--	--	--

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07.26**ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

για την προμήθεια και τοποθέτηση (35) τεμ. κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Τον Ν. 4472/19-05-2017(αριθ. φύλλου 74) ΜΕΡΟΣ Γ' «Ίδρυση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την κεντροποίηση προμηθειών των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας Φορέων»
5. Τον Ν. 5129/1-8-2024 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»
6. Τον Ν. 5167/24 αρθ.37 παρ.8.
7. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
8. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό του κου Ροϊλού Χρήστου ως Διοικητή της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
9. Το ΦΕΚ 905/22-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου.
10. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2ης ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
11. Τη με αριθμ. πρωτ. 425/02-01-2026 απόφαση Υποδιοικήτριας της 2^{ης} Υ.Πε., με την οποία εγκρίθηκε μεταξύ άλλων και η διενέργεια του διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και σύμφωνα με τις αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές της Δ/σης Τεχνικής Υπηρεσίας.
12. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ:26REQ017062205
13. Το εγκεκριμένο αίτημα: 26REQ018309456

Η Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε., απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο, στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή:

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης, για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και των εξωτερικών δομών αυτής, προϋπολογισθείσας δαπάνης 22.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο της προμήθειας και τοποθέτησης των ζητούμενων κλιματιστικών.

Τα κλιματιστικά διαιρούμενου τύπου (split), για την κάλυψη αναγκών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. και των εξωτερικών δομών αυτής, είναι τα κάτωθι:

Δεκαπέντε (15) τεμάχια κλιματιστικά 9000btu
Δεκαπέντε (15) τεμάχια κλιματιστικά 12000btu
Πέντε (5) τεμάχια κλιματιστικά 18000btu

Τα κλιματιστικά θα παραδοθούν στην Κεντρική Αποθήκη της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. και η μειοδότητρια εταιρία θα έχει την υποχρέωση, κατόπιν ενημέρωσης από τη Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. για τα παρακάτω:

- Αποξήλωση παλαιού κλιματιστικού
- Εγκατάσταση νέου κλιματιστικού, (συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων, βάσεων και λοιπών αναλώσιμων και πιθανή χρήση αναβατόριου όπου δεν υπάρχει πρόσβαση, για την εγκατάστασή τους)

Να επισημάνουμε ότι τα υπό προμήθεια κλιματιστικά θα καλύψουν ανάγκες αντικατάστασης χαλασμένων κλιματιστικών σε τμήματα εντός της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και εξωτερικές δομές της, οι οποίες θα προκύψουν στο επόμενο διάστημα (σύμφωνα με τα αιτήματα των Υπευθύνων των τμημάτων και των εξωτερικών δομών και των τεχνικών εκθέσεων της συντηρήτριας εταιρίας, που βεβαιώνει την ανάγκη αντικατάστασής τους), δεδομένου ότι σε πολλές εξωτερικές δομές, τα κλιματιστικά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για την ψύξη, αλλά και για θέρμανση.

Η μειοδότητρια εταιρία θα δεσμευτεί με Υπεύθυνη Δήλωση και εγγυητική επιστολή, για την υποχρέωση της εγκατάστασης των κλιματιστικών όταν θα της ζητηθεί από την Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής (εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή της) καθώς και για τη μεταφορά των κλιματιστικών από την Κεντρική Αποθήκη της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. προς τη δομή, όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 9000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 9000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο

- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 12000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 12000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 18000 btu/h

- Η κλιματιστική μονάδα θα είναι διαιρούμενου τύπου (split) για ψύξη και για θέρμανση
- Ο συμπιεστής του μηχανήματος θα είναι inverter
- Η ικανότητα του μηχανήματος θα είναι περίπου 18000 btu/h πιστοποιημένα κατά EUROVENT
- Η κλιματιστική συσκευή θα είναι κατάλληλη για τοποθέτηση σε τοίχο
- Η μονάδα θα τοποθετηθεί σε σιδερένια βάση στο εξωτερικό μέρος του τοίχου
- Το κλιματιστικό θα είναι ενεργειακής κλάσης A+ και για τη ψύξη και για τη θέρμανση
- Θα χρησιμοποιεί οικολογικό φρέον τελευταίας γενιάς
- Θα έχει τηλεχειριστήριο
- Στην τιμή της προσφοράς θα συμπεριλαμβάνεται η εγκατάσταση του μηχανήματος, ο τελικός έλεγχος και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία
- Θα έχει εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον για το συμπιεστή και 1 χρόνο τουλάχιστον για τα υπόλοιπα μέρη
- Θα δοθεί υπεύθυνη δήλωση για επάρκεια ανταλλακτικών για 7 χρόνια τουλάχιστον
- Το μηχάνημα θα είναι απαραίτητα εφοδιασμένο με πιστοποιητικό CE
- Τέλος η εταιρία θα προσκομίσει απαραίτητα prospectus στο οποίο να φαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος

**Οι Προϊστάμενοι κάθε τμήματος θα προσκομίζουν σχετική βεβαίωση στο Γρ. Προμηθειών (καλώς έχειν) και στο Γρ. Υλικού (για τη σχετική αχρήστευση του παλαιού χαλασμένου κλιματιστικού τους).*

Η τοποθέτηση των κλιματιστικών μηχανημάτων θα γίνεται σταδιακά και ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων και δομών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. κατόπιν υποδείξεως από τη Δ.Τ.Υ.

2. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή ανά είδος.
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Ο προσφέρων υποχρεούται για την τήρηση των τιθέμενων από την Υπηρεσία τεχνικών προδιαγραφών.

Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή), συνολικά.

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και περιλαμβάνει κρατήσεις υπέρ τρίτων, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνικής προσφοράς η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024.

- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):

Ποινικό μητρώο

Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση) & ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς) ΓΕΜΗ (ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΟ)

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4) συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5) διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6) υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7) σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8) υπαγωγής α) στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 10/02/2026 και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Π.Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (B2G), βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023).

Α/Α: 1100/25 και 206/2026.

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ»

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2^{ης} Υ.Πε.
ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ