



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11.26

Υποβολή προσφοράς για την ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο του ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του αντλιοστασίου στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή γραπτών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21 προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.060,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Νόμο 3329/ΦΕΚ 81/Τ.Α'/2005, «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τον Νόμο 3527/ΦΕΚ 25/Τ.Α'/2007, «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις »
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
4. Τον Ν. 4412/8.8.16 (αρ. φύλλου 147) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/Ε.Ε & 2014/25/Ε.Ε).
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43«Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021«Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Τον Ν. 5129/1-8-2024 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»
8. Τον Ν.5167/24 αρθ.37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά το διορισμό του κου Ροΐλου Χρήστου ως Διοικητή της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
11. Το ΦΕΚ 905/22-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά το διορισμό των Υποδιοικητών της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
12. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2ης Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
13. Τη με αρ. πρωτ. 24799/23-9-25 αίτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, με την οποία αιτείτε την ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο του ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του αντλιοστασίου στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.060,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με πρόσκληση και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

14. Το πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ : 25REQ018244915
15. Το εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑ: 6Η00469Η2Ξ-3Λ7και ΑΔΑΜ: 25REQ018247358
16. Το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον οικείο ΚΑΕ (0419α) του προϋπολογισμού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής.

Απευθύνουμε πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς για την υποβολή :

1. **Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης** για την ανάθεση εργασιών σε εξειδικευμένο εξωτερικό συνεργείο του ελέγχου όλων των εξαρτημάτων του αντλιοστασίου στις δεξαμενές πόσιμου ύδατος, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 8.060,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21.

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Α/Α Περιγραφή εργασιών : “Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια”

Κωδικός CPV : 45232152-2 ΚΑΕ: 0419^α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιγραφή της Εγκατάστασης

Η εγκατάσταση αποτελείται από τέσσερις ανεξάρτητες δεξαμενές νερού χωρητικότητας περίπου 250 κυβικών μέτρων και βάθους 5.5 μέτρων η κάθε μία, οι οποίες πληρώνονται από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ μέσω ανεξάρτητων χειροβανών και μηχανικών φλοτεροβανών εν σειρά διάστασης 5". Από το κάτω μέρος των δεξαμενών, οδεύουν γραμμές με βάνες 8" (από κάθε δεξαμενή) που καταλήγουν στον συλλέκτη αναρρόφησης των αντλιών μέσω μίας κεντρικής βάνας 8", ενώ υπάρχει και γραμμή by pass με βάνα 10" που συνδέει απευθείας (παρακάμπτοντας τις αντλίες και το πιεστικό δοχείο) τις δεξαμενές με το συλλέκτη από τον οποίο οδεύει το δίκτυο ύδρευσης της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.

Στην εγκατάσταση υπάρχουν τέσσερις ηλεκτροκίνητες φυγοκεντρικές αντλίες σε παράλληλη σύνδεση. Οι Νο.2 & Νο.4 είναι κατασκευής 1992 (παροχής 40/65 q.m./hr και μανομετρικού ύψους 31/26 m), ενώ οι Νο.1 & Νο.3 είναι κατασκευής 2012 (παροχής 55 q.m./hr και μανομετρικού ύψους 30 m).

Οι αντλίες συνδέονται με direct coupling από ηλεκτρικούς κινητήρες (3 ph – 380V – 1450 rpm – 12.5 hp).

Στην αναρρόφηση κάθε αντλίας υφίσταται βάνα 3", ενώ στην κατάθλιψη υφίσταται αντεπίστροφη βαλβίδα ελαστικής μεμβράνης 3" και βάνα 3". Οι καταθλίψεις των αντλιών καταλήγουν σε ένα συλλέκτη μέσω του οποίου οδεύουν δύο ξεχωριστές γραμμές (μέσω βάνας 6" σε κάθε γραμμή), που καταλήγουν στην πλήρωση του εγκατεστημένου πιεστικού δοχείου.

Το πιεστικό δοχείο κατακόρυφου τύπου, λειτουργεί με αέρα υπό πίεση που παρέχεται από υφιστάμενο αεροσυμπιεστή. Η κατάθλιψη του πιεστικού δοχείου οδεύει μέσω μίας βάνας 8" στο συλλέκτη του δικτύου ύδρευσης της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.. Στην εγκατάσταση, υφίστανται ηλεκτρικοί πίνακες παροχής ισχύος και αυτοματισμού. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει ελεγκτές στάθμης και πιέσεως του πιεστικού δοχείου για τον αυτόματο έλεγχο λειτουργίας (έναρξη/παύση) των αντλιών και του αεροσυμπιεστή, ενώ ταυτόχρονα υφίστανται διακόπτες για αυτόματη/χειροκίνητη λειτουργία αυτών.

Εργασίες Ελέγχου

1. Έλεγχος ορθής λειτουργίας όλων των βανών του αντλιοστασίου. Περιλαμβάνει τις βάνες αναρρόφησης από τις δεξαμενές, την κεντρική βάνα αναρρόφησης, τις βάνες αναρρόφησης αντλιών, τις βάνες κατάθλιψης αντλιών, τις βάνες πλήρωσης πιεστικού δοχείου, τη βάνα κατάθλιψης πιεστικού δοχείου, τη βάνα by-pass, τις βάνες πλήρωσης (χειροκίνητες και φλοτεροβάνες)
2. Έλεγχος όλων των αντεπίστροφων βαλβίδων στην κατάθλιψη των αντλιών.
3. Έλεγχος των αντλιών και των ηλεκτροκινητήρων τους.
4. Έλεγχος του πιεστικού δοχείου.
5. Έλεγχος του αεροσυμπιεστή.
6. Έλεγχος των πινάκων παροχής ισχύος και αυτοματισμού της εγκατάστασης.
Περιλαμβάνει όλα τα υλικά πίνακα (ρελέ, ασφάλειες, ελεγκτές, κλπ), τις εξωτερικές διατάξεις (αισθητήρια στάθμης, πίεσης, κλπ), καθώς και τις ηλεκτρικές γραμμές.
7. Έλεγχος όλων των υδραυλικών σωληνώσεων, περιφερειακών εξαρτημάτων και βάσεων των αντλιών.

Μετά τους ανωτέρω περιγραφόμενους ελέγχους θα παραδοθεί τεχνική έκθεση τόσο από Μηχανολόγο Μηχανικό για το μηχανολογικό μέρος της εγκατάστασης όσο και από Ηλεκτρολόγο Μηχανικό για το ηλεκτρολογικό μέρος αυτής.

Σε αυτήν θα περιλαμβάνονται οι επισκευές που πρέπει να εκτελεστούν για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου καθώς και κατασκευή σημείου υδροληψίας για πυροσβεστικά οχήματα εκτός της δεξαμενής.

Οι εκθέσεις με τις προτεινόμενες επισκευές πλήρους αποκατάστασης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας του αντλιοστασίου της Π.Μ.Ν.Ψ.Υ.Α. θα συνοδεύονται από οικονομική προσφορά.

Χρόνος ολοκλήρωσης του ελέγχου και παράδοσης των τεχνικών εκθέσεων 45 έως 60 ημέρες, οι συμμετέχοντες πρέπει να λάβουν γνώση της εγκατάστασης και θα έχουν στη διάθεσή τους μηχανολογικά και ηλεκτρολογικά σχέδια εφόσον τα ζητήσουν.

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή .
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Τη συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .
- δ. Η προσφορά θα έχει ισχύ τουλάχιστον ένα έτος (1) έτος, από την επόμενη της αποσφράγισης.
- ε. Ο προσφέρων υποχρεούται για την τήρηση των τιθέμενων από την Υπηρεσία τεχνικές προδιαγραφές
- στ. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.

Ο ανάδοχος θα προκύψει με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά (χαμηλότερη τιμή).

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Υποχρεωτική υποβολή προσπέκτους (στα ελληνικά)
- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.

- ✓ Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024
- ✓ Δικαιολογητικά κατακύρωσης :

Ποινικό μητρώο

Φορολογική (για κάθε νόμιμη χρήση) & ασφαλιστική ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς).

ΓΕΜΗ (ΓΕΝΙΚΟ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ)

Έγγραφα πρωτοδικείου περί : 1) μη πτώχευσης, 2) λύσης, 3) αναγκαστικής διαχείρισης, 4)συνδιαλλαγής – εξυγίανσης, 5)διορισμού εκκαθαριστή-συν εκκαθαριστή, 6)υπαγωγής στο καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, 7)σχεδίου αναδιοργάνωσης, 8)υπαγωγής α)στην έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών β) καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν. 4307/2014.

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 23/1/26, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης. Σε περίπτωση σύναψης της σύμβασης ισχύουν κατά τα λοιπά τα καθοριζόμενα στις άνω τεχνικές προδιαγραφές.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, (Β2G) βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023).

α/α 209/2026

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΗΣ 2^{ης} Υ.Π.Ε.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Λεωφόρος Αθηνών 374, Τ.Κ. 12462 Χαϊδάρι
Τηλ. 213-2054241 • mail: promithkk@psyhat.gr
Πληροφορίες ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ Εσ: 241