

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.

ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: «ΕΒΙΑΡ Α.Ε.»
email : info@eviar.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 81.26
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για τη διετή (2 έτη) συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης & ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21 στον οικονομικό φορέα «ΕΒΙΑΡ Α.Ε.» προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.672,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α'147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Τον Ν.5129/01.08.24 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης».
8. Τον Ν.5167/2024, άρθρο 37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28.01.25 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09.08.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά το διορισμό του κ. Ροϊλού Χρήστου ως Διοικητή της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
11. Το ΦΕΚ 905/22.08.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά το διορισμό των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
12. Το ΦΕΚ 5342/23.09.24, Τεύχος ΥΟΔΔ, που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς & Αιγαίου.
13. Τη με αρ. πρωτ. 99864/15.12.2025 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία αναφέρει τη Διενέργεια της Διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
14. Τη με αριθμ. 18927/22-06-2026 (ΑΔΑ: Ψ7ΤΖ469Η2Ξ-ΩΦΒ) απόφαση Υποδιοικήτριας της 2^{ης} Υ.Πε., η οποία, μεταξύ άλλων, εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21, για τη διετή (2 έτη) συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης & ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε.,

προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.672,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) με πρόσκληση στον οικονομικό φορέα «ΕΒΙΑΡ Α.Ε.»

15. Το πρωτογενές αίτημα: 26REQ019278727

16. Το εγκεκριμένο αίτημα: 26REQ019

Η Πολυδύναμη Νοσηλευτική Μονάδα Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε., απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απ' ευθείας ανάθεσης, στον οικονομικό φορέα «ΕΒΙΑΡ Α.Ε.» προκειμένου να καταθέσει:

Τεχνική & οικονομική προσφορά καθώς και δικαιολογητικά κατακύρωσης, για τη διετή (2 έτη) συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης & ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής, του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε., προϋπολογισθείσας δαπάνης 9.672,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

1. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Διετής συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης & ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτριας) της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α., σε βάρος του ΚΑΕ 0879 – ΑΛΕ 24203010000001, CPV : 50532200-5 & 50532400-7

Αναλυτικά:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.

A. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Δύο (2) γενικές προληπτικές συντηρήσεις του Υποσταθμού ΜΤ ο οποίος αποτελείται από τρία (3) τεμ. Μ/Στές ξηρού τύπου, ισχύος 630KVA έκαστος, και ένα(1) μετασχηματιστή 630KVA ελαίου, κατά τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι ακόλουθες εργασίες:

Γενικός καθαρισμός του χώρου, των διακοπών, των Μ/Στών των μονωτήρων καθώς και των υπολοίπων εξαρτημάτων της εγκατάστασής ως τον πίνακα Χ.Τ

1. Μ/Στές ξηρού τύπου

Έλεγχος αερισμού Μ/Στών

Έλεγχος θερμοκρασίας Μ/Στών

Έλεγχος βηματικής γειώσεως χώρου και μεταλλικών τμημάτων

Έλεγχος καλής καταστάσεως Μ/Στών

Έλεγχος μονωτήρων

Έλεγχος κυψέλης Μέσης Τάσης- ασφαλειοαποζευκτών

Έλεγχος καλωδίων ΜΤ

Έλεγχος ακροκιβωτίων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου

Έλεγχος οργάνων προστασίας Μ/Στού

Έλεγχος ασφαλειών προστασίας Μ/Στών

Έλεγχος μονώσεων Μ/Στών

Μέτρηση αντιστάσεων των Μ/Στών (πηνία ΜΤ&ΧΤ)

Μέτρηση γειώσεων τριγώνου ουδετέρου κόμβου και μεταλλικών μερών

Έλεγχος φωτισμού Υ/Σ

Έλεγχος πυροσβεστήρων Υ/Σ

Έλεγχος πινακίδων προειδοποίησης κινδύνου στην πόρτα του Υ/Σ

2.Μ/Στής ΕΛΑΙΟΥ

Θα πραγματοποιούνται οι παραπάνω έλεγχοι και επί πλέον

Έλεγχος της στάθμης ελαίου και συμπλήρωση

Έλεγχος διαρροών , οξειδώσεων και παραμορφώσεων του δοχείου

Έλεγχος του ελαίου

Έλεγχος και εξαέρωση buchholz

Έλεγχος θερμομέτρου

Δοκιμές διακοπής από θερμομέτρο ή buchholz

Μέτρηση της μόνωσης τυλιγμάτων ΧΤ/ΜΤ

Μέτρηση αντίστασης τυλιγμάτων ΜΤ/ΧΤ

Έλεγχος της γείωσης κόμβου και μεταλλικών μερών

Β. Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Τέσσερις(4) επιθεωρήσεις του Υποσταθμού (ανά τρίμηνο) κατά τις οποίες θα γίνεται οπτικός έλεγχος των ανωτέρω τμημάτων για την διαπίστωση ανωμαλιών και την πρόληψη βλαβών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ

1. Συντήρηση- Επιθεώρηση στο χώρο του Υ/Σ

Πίνακες Μέσης Τάσης

Μετασηματιστές Μέσης Τάσης

Καλώδια Μέσης Τάσης

Όργανα προστασίας Μ/Στών

Συντήρησης Πεδίων χαμηλής τάσης (Καθαρισμός μπαρών , έλεγχος σύσφιξη επαφών των διακοπών)

2. Η αξία των μικροϋλικών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την συντήρηση (υλικά καθαρισμού –στουπί, γράσο, μονωτικές ταινίες).

3. Έξι(6) μεταβάσεις του συνεργείου που αφορούν τις δύο(2) συντηρήσεις και τις τέσσερις(4) επιθεωρήσεις του Υποσταθμού μας.

4. Άμεση επέμβαση (το πολύ εντός μιας (1) ώρας)και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για την συντήρηση ή επισκευή τυχόν βλάβης των δικτύων μέσης τάσης όπως βραχυκυκλώματος, διαρροής κλπ. που θα συμβεί κατά τη διάρκεια λειτουργίας και αποκατάσταση της καλής λειτουργίας . Επίσης άμεση μετάβαση για οποιοδήποτε έλεγχο τυχόν απαιτηθεί στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού και προκαλεί πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση των κτιρίων της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (πχ επαναφορά διακοπών μέσης και χαμηλής τάσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, υπαιτιότητας ΔΕΗ ή άλλης αιτίας κά).

5. « Άμεση επέμβαση (το πολύ εντός μιας (1) ώρας) και εκτέλεση κάθε αναγκαίας εργασίας για την επαναφορά των γενικών διακοπών κτιρίων , μετά από κάθε διακοπή ρεύματος από την ΔΕΗ και την λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους. Η επέμβαση είναι αναγκαία αφού για την ομαλή εκκίνηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους μερικοί γενικοί διακόπτες παροχής ρεύματος κτιρίων , τίθενται εκτός λειτουργίας. Το συνεργείο επέμβασης θα παραμένει στο χώρο μέχρι την οριστική ηλεκτροδότηση από την ΔΕΗ».

6. Η άμεση προμήθεια διαφόρων υλικών που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση παρουσιαζόμενου προβλήματος στον Υποσταθμό κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική υπηρεσία της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.

7. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου είναι ο συνεχής έλεγχος των εγκαταστάσεων της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. Θα συμπληρωθεί από τον ανάδοχο το σχετικό συνημμένο υπόδειγμα το οποίο στην συνέχεια θα αποσταλεί από την Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ

Στις υποχρεώσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1. Η αξία όλων των υλικών ή ανταλλακτικών που χρίζουν αντικατάσταση.
2. Η τιμή της συντήρησης ισχύει εφόσον οι εργασίες θα πραγματοποιούνται οποιαδήποτε ημέρα καθημερινή και Σάββατο έως 13.00 μ.μ(εκτός από τις ημέρες Αργιών & Κυριακών)
3. Η αποκατάσταση βλάβης στην χαμηλή Τάση από τον γενικό πίνακα χαμηλής Τάσης προς την εσωτερική εγκατάσταση(η επέμβαση σε αυτή την περίπτωση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ εταιρείας και Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.).
4. Έκδοση πιστοποιητικού Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου για την επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε περίπτωση.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις με δικά του εργαλεία και μέσα
2. Τα εν λόγω εργαλεία και μέσα πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό για τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν και να είναι σε καλή κατάσταση ώστε να μη δημιουργούν κινδύνους ατυχημάτων στο προσωπικό του Αναδόχου ή σε τρίτους ή φθορές στις εγκαταστάσεις.
3. Η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει τη χρησιμοποίηση από τον Ανάδοχο εργαλείων και μέσων τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, χωρίς από τον λόγο αυτό να γεννιέται οιαδήποτε απαίτηση του Αναδόχου έναντι της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.
4. Στα ανωτέρω εργαλεία περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
 - Συσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών -ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (π.χ. συσκευή ελέγχου ικανότητας και αντοχής συσσωρευτών, πολύμετρα, megger)
 - Συσκευές εντοπισμού σφαλμάτων καλωδίων στη Μέση και Χαμηλή Τάση
 - Συσκευές ανάλυσης και καταγραφής των ηλεκτρικών μεγεθών
 - Θερμική κάμερα
 - Όργανα μέτρησης ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων
 - Όργανο μέτρησης της χωρητικότητας των πυκνωτών
 - Όργανα μέτρησης δεικτών PI – DAR – SV – DD
 - Όργανο μέτρησης γειώσεων
 - Όργανο διαδοχής των φάσεων στη Μέση και Χαμηλή Τάση
 - Όργανο ανίχνευσης διαρροής SF6,
 - Όργανο μέτρησης λόγου μετασχηματιστών Ισχύος, εντάσεως, τάσεως
 - Όργανο μέτρησης πολύ μικρών αντιστάσεων ' DUCTER',
 - Όργανο μέτρησης της αντίστασης των τυλιγμάτων των μετασχηματιστών ισχύος
 - Συσκευή ελέγχου ηλεκτρονόμων προστασίας.

- συσκευή μέτρησης χρόνου ανοίγματος, κλεισίματος και ταυτοχρονισμού των πόλων των Αυτομάτων Διακοπών Μέσης και Χαμηλής Τάσης,
- Συσκευή ελέγχου διηλεκτρικής αντοχής καλωδίων Μέσης Τάσης με VLF συχνότητα,
- Συσκευή εντοπισμού πορείας καλωδίων.
- Δοκιμαστικά Μέσης Τάσης
- Συσκευές αντιστοιχίας φάσεων στη Μέση Τάση
- Γειωτές, εκκενωτές κατάλληλοι για τη Μέση Τάση κ.λ.π.
- Συσκευές λίπανσης πάσης φύσεως μηχανημάτων
- Δράπανα, τροχοί, κομπρεσέρ κλπ
- Φορητές κλίμακες (σκάλες) για εκτέλεση εργασιών σε ύψος μέχρι 4 μέτρα
- Εργαλεία και λοιπά είδη για πάσης φύσεως καθαρισμούς των εγκαταστάσεων και των χώρων αυτών
- Λοιπά πάσης φύσεως εν γένει εργαλεία, όργανα χαμηλής και μέσης τάσης, συσκευές ή μηχανήματα αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών. Όπως τριφασική συσκευή εντάσεως για τον έλεγχο των ηλεκτρονόμων προστασίας, συσκευή ελέγχου του λογου μετασχηματισμού Μ/Σ, συσκευή ελέγχου του ρεύματος διέγερσης του Μ/Σ, συσκευή ελέγχου της φασικής απόκλισης πρωτεύοντος, δευτερεύοντος των Μ/Σ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω και παρακάτω εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει επί τόπου όλο το αναγκαίο προσωπικό, με τις κατάλληλες εκάστοτε ειδικότητες και προσόντα.
2. Του προσωπικού του Αναδόχου θα προΐσταται Διπλωματούχος Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, Μηχανικός απόφοιτος Ελληνικού Πολυτεχνείου ή ισότιμης Σχολής του εξωτερικού, ο οποίος θα φέρει την κατά Νόμο ευθύνη για την καλή λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων.
3. Ο Ανάδοχος υποχρεούται για την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την εν γένει εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων να διαθέτει εντός δύο ωρών, από με οιοδήποτε τρόπο ειδοποίησής του, το κατάλληλο προσωπικό και για όσο χρόνο απαιτηθεί, όλες τις ώρες της εβδομάδας και για όλη τη διάρκεια της σύμβασης ή μέρος αυτής, εκτός αν ορίζεται πιο πάνω διαφορετικά.
4. Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού κατάλληλο και εκπαιδευμένο προσωπικό με τις αντίστοιχες άδειες ΣΤ' ειδικότητας (Σταθμών – Υποσταθμών).
5. Να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού ικανό σε πλήθος προσωπικό ώστε να καλύπτει την αντιμετώπιση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών βλαβών που πρόκειται να παρουσιαστούν στις εγκαταστάσεις των Υποσταθμών της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. καθόλο το εικοσιτετράωρο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο συντηρητής υποχρεούται να διαθέτει ΠΕ Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο Μηχανικό Ανωτάτης Σχολής τουλάχιστον 5ετούς προϋπηρεσίας **στο αντικείμενο του διαγωνισμού**, η προϋπηρεσία θα αποδεικνύεται με επίσημα έγγραφα.
2. Να διαθέτει πρότυπο διασφάλισης ποιότητας εργασίας ISO 9001/2015, ISO 45001/2018 ISO 14001/2015 για την ασφάλεια της εργασίας και των εργαζομένων, που να αφορά επίβλεψη λειτουργίας, συντήρησης, επισκευής εξοπλισμού Χαμηλής και Μέσης και Τεχνική Υποστήριξη συστημάτων προστασίας Χαμηλής και Μέσης Τάσης και ότι οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα πιο πάνω πρότυπα(διαδικασίες Ποιότητας, Υγείας & Ασφάλειας, Περιβάλλοντος).
3. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον πέντε (5) επιστολές καλής εκτέλεσης έργων στην 24ωρη τεχνική υποστήριξη – συντήρηση σε παρόμοιες εγκαταστάσεις (χαμηλή και μέση τάση) από μεγάλα Δημόσια Ιδρύματα.

4. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τουλάχιστον πέντε (5) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης παρόμοιων έργων σε Υποσταθμούς ισχύος μεγαλύτερης των 1500 KVA, που να περιέχουν συστήματα αυτόματης μεταγωγής μεταξύ των Μετασχηματιστών και των Η/Ζ σε εφεδρική λειτουργία.

5. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικά διακρίβωσης τουλάχιστον των παρακάτω οργάνων.

- Συσσκευές και όργανα για πάσης φύσεως ελέγχους ή δοκιμές, μετρήσεις ηλεκτρικών -ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων (π.χ. συσκευή ελέγχου ικανότητας και αντοχής συσσωρευτών, πολύμετρα, megger)
- Όργανο μέτρησης της χωρητικότητας των πυκνωτών
- Όργανο μέτρησης γειώσεων
- Συσσκευή ελέγχου ηλεκτρονόμων προστασίας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ΑΦΙ 800 , 720KVA

Για την συντήρηση της μηχανής θα πρέπει να γίνουν τα παρακάτω:

A. Προμήθεια και τοποθέτηση των ακόλουθων ανταλλακτικών

1. Φίλτρων λαδιού τεμ 2
2. Φίλτρων καυσίμου τεμ 2
3. Λιπαντικό λάδι 80lt
4. Αντιψυκτικό υγρό 30lt

B. Εργασίες συντήρησης

1. Καθαρισμός Φίλτρων αέρος.

Τα φίλτρα αέρος θα αντικαθίστανται όταν απαιτηθεί κατόπιν συνεννόησης με την τεχνική υπηρεσία. Το κόστος προμήθειας και τοποθέτησης, αν απαιτείται, δεν περιλαμβάνεται στην σύμβαση.

2. Αντικατάσταση φίλτρων πετρελαίου.
3. Αντικατάσταση φίλτρων ελαίου
4. Αντικατάσταση λιπαντικού λαδιού και αντιψυκτικού υγρού.
5. Έλεγχος και ρύθμιση βαλβίδων, ιμάντων κίνησης, ηλεκτρονικού ρυθμιστή στροφών
6. Γενικές ρυθμίσεις και έλεγχοι κινητήρα, έλεγχος τυλιγμάτων
7. Έλεγχος βοηθητικών κυκλωμάτων, γενικοί έλεγχοι και ρυθμίσεις γεννήτριας και γενικοί έλεγχοι και ρυθμίσεις πίνακα, έλεγχος συσσωρευτών.
8. Γενικός καθαρισμός του Η/Ζ

Η συντήρηση θα γίνεται μια φορά ετησίως.

Κατά τις επισκέψεις επιθεώρησης του υποσταθμού θα πραγματοποιείται και επιθεώρηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.

Στην σύμβαση θα περιλαμβάνεται κάθε επίσκεψη για την αντιμετώπιση βλάβης.

Κάθε ανταλλακτικό που τυχόν απαιτηθεί πέραν αυτών που αναφέρονται και αφορούν την συντήρηση, δεν περιλαμβάνονται στην σύμβαση και η προμήθεια και τοποθέτηση θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συμμετέχοντες θα δώσουν τιμή προσφοράς αναλυτικά για τα παρακάτω :

- A) Συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης της ΠΝΜΨΥΑ, για (2)έτη.
- B)Υπηρεσίες κάλυψης Μηχανολόγου Μηχανικού για (2)έτη
- Γ)Άμεση επέμβαση και εκτέλεση κάθε εργασίας για την επαναφορά γενικών διακοπών

κτιρίων κλπ, για (2)έτη

Δ)Συντήρηση του Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους(γεννήτρια)για (2) έτη

Ο μειοδότης θα προκύψει στο συνολικό κόστος για 2έτη από A+B+Γ+Δ

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή.
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την διετή συντήρηση του Υποσταθμού Μέσης Τάσης κ' Ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους κ' με τον τρόπο που θα προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
- ✓ Τεχνικής προσφοράς η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων υπηρεσιών και ειδών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β20ΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):
 - Ποινικό μητρώο
 - Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 - Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς
 - ΓΕΜΗ (Γενικό και Αναλυτικό)
- ✓ Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. **Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.**

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 06/07/2026 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2ης Υ.Πε. – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

5. Η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης έχει γίνει με την αριθμ. 498 Απόφαση Ανάλιψης Δέσμευσης, για το έτος 2026, την με αριθμ. 147 Απόφαση Ανάλιψης Δέσμευσης, για το έτος 2027, και την με αριθμ. 96 Απόφαση Ανάλιψης Δέσμευσης, για το έτος 2028.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσης.

Επιπλέον, η τιμολόγηση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, (B2G) βάσει της αριθμ.52445 ΕΞ 2023 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 2385/12.04.23 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13^η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09.05.23).

Η παρούσα πρόσκληση είναι Καταχωριστέα στο «ΚΗΜΔΗΣ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 2^{ης} Υ.Πε.
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ ΟΛΥΜΠΙΑ