

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ.
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣ: «ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.»
«ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.»
«FOX SECURITY SYSTEMS»
«G4S GREECE»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 132.26
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για τη διετή (2έτη) συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού & πυρανίχνευσης) της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και των εξωτερικών δομών αυτής καθώς και τη σύνδεση αυτών με κέντρο λήψης σημάτων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.530,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
2. Τον Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
3. Τον Νόμο 3861/2010 ΦΕΚ 112/Α/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Τον Ν. 4605/1-4-19, άρθρο 43 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/16 (Α' 147)».
6. Τον Ν. 4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
7. Τον Ν. 5129/1-8-2024 «Ολοκλήρωση Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης»
8. Τον Ν. 5167/24 αρθ.37 παρ.8.
9. Τη Γ.Π. 4589/28-1-2025 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Υγείας.
10. Το ΦΕΚ 855/09-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό του κου Ροΐλου Χρήστου ως Διοικητή της 2^{ης} ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
11. Το ΦΕΚ 905/22-08-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τον διορισμό των Υποδιοικητών της 2^{ης} Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου.
12. Το ΦΕΚ 5342/23-9-2024 τεύχος ΥΟΔΔ που αφορά τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών της 2^{ης} ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ.
13. Τη με αρ. πρωτ. 99864/15.12.2025 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, στην οποία αναφέρει τη Διενέργεια της Διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
14. Τη με αριθμ. 28856/12-10-2026 (ΑΔΑ: 9Ρ9Π469Η2Ξ-ΨΘ6) απόφαση Υποδιοικήτριας της 2^{ης} Υ.Πε., η οποία μεταξύ άλλων, εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση στους οικονομικούς φορείς: «ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.», «ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», «FOX SECURITY SYSTEMS» και «G4S GREECE» και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο

σύνολο, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/21, για τη διετή (2έτη) συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού & πυρανίχνευσης) της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και των εξωτερικών δομών αυτής καθώς και τη σύνδεση αυτών με κέντρο λήψης σημάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.530,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

15. Το πρωτογενές αίτημα : 26REQ019970842

16. Το εγκεκριμένο αίτημα: 26REQ019971658

Η Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής απευθύνει πρόσκληση μέσω της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης, με συλλογή κλειστών σφραγισμένων προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο στους οικονομικούς φορείς φορείς «ΦΩΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.», «ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.», «FOX SECURITY SYSTEMS» και «G4S GREECE» για την υποβολή:

1. Τεχνικής & οικονομικής προσφοράς καθώς και δικαιολογητικών κατακύρωσης, για τη διετή (2έτη) συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας (συναγερμού & πυρανίχνευσης) της Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Αττικής και των εξωτερικών δομών αυτής καθώς και τη σύνδεση αυτών με κέντρο λήψης σημάτων, προϋπολογισθείσας δαπάνης 28.530,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%)

2. Αντικείμενο της προσφοράς ως ακολούθως:

Κωδικός CPV : 50610000-4,64221000-1

ΚΑΕ:0879α-0414α, ΑΛΕ: 24203040000001-24209890000001

Αναλυτικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΝ

Α' Συστήματα Πυρανίχνευσης

Η προληπτική συντήρηση πραγματοποιείται ανά 6μηνο και θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες:

1. Έλεγχο λειτουργίας των ανιχνευτών και των κομβίων χειροκίνητου συναγερμού.
2. Έλεγχο της ευαισθησίας των ανιχνευτών (ρεύμα ηρεμίας, ρεύμα συναγερμού καθαρισμός).
3. Έλεγχο λειτουργίας οπτικών συσκευών σήμανσης.
4. Έλεγχο λειτουργίας ηχητικών συσκευών σήμανσης.
5. Έλεγχο λειτουργίας πινάκων.
6. Έλεγχο κυκλωμάτων ανίχνευσης (ενεργοποίηση της κάθε μίας ζώνης χωριστά).
7. Έλεγχο κυκλωμάτων οπτικής και ηχητικής σήμανσης.
8. Έλεγχο στοιχείων κύριας και εφεδρικής τροφοδοσίας.
9. Έλεγχο συσσωρευτών.
10. Έλεγχο της καλής λειτουργίας του Συστήματος, των καλωδιώσεων και της καλής Επικοινωνίας του Συστήματος με το Κέντρο λήψης σημάτων (όπου υπάρχει).

Στην πρώτη επίσκεψη συντήρησης κάθε χρόνο θα γίνεται καθαρισμός όλων των ανιχνευτών

Β' Συστήματα - Κατάσβεσης

Η προληπτική συντήρηση των συστημάτων κατάσβεσης θα περιλαμβάνει όλους τους παραπάνω ελέγχους και επί πλέον τον έλεγχο πληρότητας φιαλών κατάσβεσης με κατάλληλα μέσα. Η τυχόν αναγόμωση, αντικατάσταση φιαλών, πυροκροτητών κτλ θα γίνεται κατόπιν προσφοράς, Θα δίδεται τιμή ανά kgf για την αναγόμωση φιαλών ξηράς κόνεως και CO2.

Δεδομένου ότι τα συστήματα κατάσβεσης αποτελούνται από το ηλεκτρονικό μέρος (πίνακες, ανιχνευτές κτλ) και το μηχανικό (φιάλες κτλ) θα πρέπει η συντήρηση των φιαλών, καλωδίων, πυροκροτητών(Μηχανικό μέρος) να γίνεται από την συντηρήτρια εταιρεία που έχει την συνολική ευθύνη της σωστής λειτουργίας των συστημάτων κατάσβεσης και να υπογράφει στα κόκκινα βιβλία της πυροσβεστικής του έλεγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας το οποίο είναι και όρος της σύμβασης .

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

- Ξενώνας «Αιθρία» - Μαιζώνος 74, Αθήνα.
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας & Νοσοκομείο, Περιστερί
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθήνας - Πειραιώς 114, Αθήνα
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας - Ν. Φιλαδέλφειας - Θεσσαλονίκης 125, Ν. Φιλαδέλφεια.
- Κτήρια Ψ.Τ.Ε. 1^ο- 2^ο , 3^ο -4^ο , 5^ο -6^ο , 7^ο -8^ο , 9^ο -10^ο
- Κτίριο Διοικήσεως.(3 Πίνακες)
- Computer Room - Τμήμα Πληροφορικής
- Μποδοσάκειο Αποθήκη – Λεβητοστάσιο
- Παλιό Νοσοκομείο «ΗΜΕΡΑΣ».
- ΣΑΕΚ. (πρώην ΔΙΕΚ)
- ΚΔΒΜ (πρώην Κ.Ε.Κ.)
- Κεντρική Αποθήκη Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.
- Μονάδα Αποκατάστασης.
- Κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών.
- ΠΡΟΚΑΤ 1
- ΠΡΟΚΑΤ 2
- Γραφείο Διοίκησης - τηλεϊατρική
- Κτίριο ΧΑΡΑ (Εποπτεία- Λεβητοστάσιο)
- Πρώην 10^ο Αλκοολικών
- Οικοτροφείο "Ιθάκη" Αγ. Νικολάου 10 Γλυφάδα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

- Λεβητοστάσια Ψ.Κ.Ε. 1^ο- 2^ο , 3^ο -4^ο , 5^ο -6^ο , 7^ο -8^ο , 9^ο -10^ο
- Κτίριο Υποστηρικτικών λειτουργιών.
- Λεβητοστάσιο Μποδοσακείου.
- Λεβητοστάσιο ΠΡΟΚΑΤ 1
- Δωμάτιο Δ.Χ. ΠΡΟΚΑΤ 1
- Αντλητικό Συγκρότημα ΚΨΥ Ν. Φιλαδέλφειας
-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ ΤΗΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

Η Συντήρηση περιλαμβάνει:

Α. Προληπτική συντήρηση δύο(2) φορές ετησίως, κατά τις οποίες θα γίνεται:

Έλεγχος καλής λειτουργίας και ρυθμίσεις των Συστημάτων Ασφαλείας

--της Κεντρικής Μονάδας (πίνακας συναγερμού)

--των Συσσωρευτών του Πίνακα

--των ηλεκτρολογίων, επεκτάσεων

--των αισθητήριων(RADAR, Μαγνητικών Επαφών κ.λ.π)

--των Σειρήνων& των φωτεινών σημάτων

--της εν γένει καλής λειτουργίας του Συστήματος Συναγερμού, των καλωδιώσεων και της καλής Επικοινωνίας του Συστήματος με το Κέντρο λήψης σημάτων (όπου υπάρχει)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΚΛΟΠΗΣ

- Κεντρικό Ταμείο (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Ταμείο Ασθενών (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Μονάδα Αποκατάστασης- Τυπογραφείο (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Ξενώνας Καλλίστη - Χελμού 3, Χαλάνδρι
- Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων & Βιβλιοθήκη (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αθήνας - Πειραιώς 114, Αθήνα
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ν. Φιλαδέλφειας - Θεσσαλονίκης 125, Ν. Νέα Φιλαδέλφεια.
- Κεντρική Αποθήκη (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Μποδοσάκειο Αποθήκη (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας - Ελληνικού 3, Παγκράτι
- Κέντρο Ψυχικής Υγείας Περιστερίου
- Τμήμα Πληροφορικής (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Γραφείο Νομικού Συμβούλου / Τμήμα Προμηθειών (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- ΣΑΕΚ (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Κ.Δ.Β.Μ (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Νοσοκομείο «ΗΜΕΡΑΣ» (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Αναψυκτήριο «ΧΑΡΑ» (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Κτίριο Υποστηρικτικών Λειτουργιών (Μικροβιολογικό/ Φαρμακείο) (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Αποθήκη Τροφίμων (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Γραφείο Διοίκησης (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- ΠΡΟΚΑΤ 2 - Αποθήκη 2^{ης} ΥΠΕ(Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Κλινική DEPOΤ (Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.)
- Οικοτροφείο Ζεφυρίου

ΓΕΝΙΚΑ

Στον συνημμένο πίνακα φαίνονται τα συστήματα και τα υλικά που περιέχονται σε αυτά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συνεργάζονται με κέντρο λήψης σημάτων στο οποίο θα συνδεθούν τα συστήματα που είναι ήδη συνδεδεμένα.

Στις προσφορές, οι τιμές θα δοθούν:

- 1) Ανά σύστημα ξεχωριστά (συμπεριλαμβανόμενης και της τιμής σύνδεσης λήψης σημάτων), ανά μήνα και ανά έτος.
- 2) Αθροιστική συνολική τιμή όλων των συστημάτων (συμπεριλαμβανόμενη και την τιμή σύνδεσης λήψης σημάτων), όπως αναφέρονται στον σχετικό πίνακα, ανά μήνα και ανά έτος
- 3) Θα δοθεί ξεχωριστά τιμή για μελλοντική σύνδεση λήψης σήματος, ανά μήνα και ανά έτος.
- 4) Θα δοθεί τιμή ανά kg για την αναγώμωση των φιαλών ξηράς κόνεως και CO2 αντίστοιχα, των μόνιμων συστημάτων κατάσβεσης.

Μειοδότης θα είναι η εταιρεία με την χαμηλότερη συνολική τιμή όλων των ζητούμενων συντηρήσεων που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα (επί ποινή αποκλεισμού).

Οι ενδιαφερόμενοι για την ανάληψη της συντήρησης θα πρέπει με την προσφορά τους να προσκομίσουν τιμοκατάλογο των ανταλλακτικών.

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
1	Νοσοκομείο Ημέρας Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (και λεβητοστάσιο)	Χαϊδάρι	1			3	8	4	8			1						NAI
				1								1		7	1			
2	Α) Διοικήσεως Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Ταμείο ασθενών)	Χαϊδάρι	1 (4110 ΧΜΡ)			1	1	5			1	1						
	Β) Διοικήσεως Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Κεντρικό Ταμείο)		1 (4110 ΧΜΡ)			1	1	7			1	1						NAI
	Α) Διοικήσεως Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Αποθήκη Προσωπικού & δυο χώρων αρχείου Κινήσεως ασθενών) (υπόγειο)	Χαϊδάρι	1			1	6	3			1	1						
				3						8		3		23	3			

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια- sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
	Β) (υπόγειο, ισόγειο, λεβητοστάσιο)																
	Διοικήσεως Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Τμήμα Πληροφορικής)	Χαϊδάρι		1		1	3	2	3 (μικρο φων. Δονήσ εως κρυστ άλ)	1	1	1					NAI
			1									1		4	1		
3	Γραφείο Νομικού Συμ. /Τμ.Προμ/ων Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Έναντι Πρωτοκόλλου)	Χαϊδάρι	1 (orbit)			1	2	5			1	1					NAI
4	Α) ΠΡΟΚΑΤ 1 Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Ισόγειο - υπόγειο)	Χαϊδάρι		1 Διευθυνσιοδοτούμε νος & 1 Κατασβεση Δ.Χ.						5		2		36	4		
	Β) ΠΡΟΚΑΤ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (Λεβητοστάσιο ΠΡΟΚΑΤ 1& 2)	Χαϊδάρι		1 Πίνακα πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης 4 ζωνών SIGMA με						1	1	1		2	2	9X45 Kgr CO2	

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια- sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
				αυτόματο τηλεφωνητή													
5	ΠΡΟΚΑΤ 2 Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. ΔΕΤΟΧ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΥΠΕ	Χαϊδάρι	1	1 Διευθυνσιοδοτούμε νος & 1 infinity		1	10	2		9 1	1 1	3 1		70 13	2		NAI
6	Α)Υποστηρικτικών Λειτουργιών ΨΝΑ Μικροβιολογικό - Φαρμακείο Β) Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ισόγειο - 1 ^{ος} όροφος) Γ) Υποστηρικτικών Λειτουργιών Λεβητοστάσιο, Ιατρικά αέρια, Δεξαμενή καυσίμων, Αποθήκη ευφλέκτων φαρμακείου,	Χαϊδάρι	1 (6 ζωνών)			1	8				1						NAI
				1 (24 ζωνών)						3		10		120			
				5 (Υποπίνακες) Πυρανίχνευσης Πυρόσβεσης)											6	1X50Kg r Σκόνης 2X45Kg r CO2 1X25 Kgr Σκόνης 2X45Kg r	

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια- sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
	Αποθήκη φαρμάκων (ισόγειο) Δ)Υποστηρικτικών Λειτουργιών Αίθουσα Πολ Χρήσεων & Βιβλιοθήκη (1 ^{ος} όροφος)															CO2 2X45Kg r CO2	
			2			2	5					1					
7	A) 1-2 ΨΚΕ (ισόγειο -1 ^{ος} όροφος) B) 1-2 ΨΚΕ (Λεβητοστάσιο)	Χαϊδάρι		1						6		5		28	28		
				1 Πυρόσβεσης								1		1	1	1X25Kg r Σκόνης	
8	A) 3-4 ΨΚΕ (ισόγειο -1 ^{ος} όροφος) B) 3-4 ΨΚΕ (Λεβητοστάσιο)	Χαϊδάρι		1						6		5		28			
				1 Πυρόσβεσης								1		1	1	1X25Kg r Σκόνης	
	A) 9-10 ΨΚΕ			1						6		5		28	28		

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
9	(ισόγειο - 1 ^{ος} όροφος)	Χαϊδάρι																
	Β)) 9-10 ΨΚΕ (Λεβητοστάσιο)			1 Πυρόσβεσης								1		1	1		1X25Kg r Σκόνης	
1 0	Α) 5-6 ΨΚΕ (ισόγειο - 1 ^{ος} όροφος)			1 (C-TEC-1 0)						6		2		67	2			
1 1	Α) 7-8 ΨΚΕ (ισόγειο - 1 ^{ος} όροφος)	Χαϊδάρι		1 (C-TEC-1 0)						8		2		71	2			
	Β) 7-8 ΨΚΕ Λεβητοστάσιο (κοινό για τα 5-6, 7-8 ΨΤΕ)			2 Πυρόσβεσης						4		2		6	8		4X50Kg r Σκόνης	
1 2	ΣΑΕΚ	Χαϊδάρι	1 (orbit pro) (κοινός έναντι κλοπής και για πυρανίχνευση)			1	10	1		2	1	3						NAI

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
1 3	Τροφίμων - Οικονομείο	Χαϊδάρι	1 (orbit pro)			1	5	5			1	1						NAI
1 4	A) Κ.Δ.Β.Μ.	Χαϊδάρι	1 (orbit pro)			1	9				1	1						NAI
	B) Κ.Δ.Β.Μ.			1			8			1		1						
1 5	Αναψυκτήριο ΧΑΡΑ	Χαϊδάρι	1 (6 ζωνών)	1		1	4	1			1	1						NAI
1 6	A) Μονάδα Αποκατάστασης(πυρ/ση)	Χαϊδάρι		1 (8 ζωνών)		1			5			5		18	6			
	B) Μονάδα Αποκατάστασης(συναγερ μός τυπογραφείου		1				2				1							
1 7	A) Κεντρική Αποθήκη	Χαϊδάρι	1			4	16	14			1	1						NAI
	B) Κεντρική Αποθήκη			1						7		1		29	1			

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
1 8	Μποδοσάκειο (Αποθήκη) (υπόγειο)	Χαϊδάρι		1							1			4	2			NAI
1 9	Μποδοσάκειο (Λεβητοστάσιο) (υπόγειο)	Χαϊδάρι		1 Πίνακας πυρανίχνευσης - πυρόσβεσης (4 ζωνών) SIGMA με αυτόματο τηλεφωνητή						1	1	1		2	2		4X50 Kgr CO2	
2 0	Γραφείο Διοίκησης	Χαϊδάρι	1	1		1	6	2		1	1	1		6				NAI
2 1	Κλινική DEPOT	Χαϊδάρι	1			1	4	6		2	1	1		4				NAI
2 2	Χελμού 3 Χαλάνδρι	Άνω Χαλάνδρι	1 (4120SP)			1	2	13			1							
2 3	Μαιζώνας 74 Αθήνα	Αθήνα	1 (C-TEC- F388)				1				1							
2 4	Ελλανίκου 3 Παγκράτι	Παγκράτι	1 (6 ζωνών)			1	2	11			1	1						NAI

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
2 5	A) Πλούτωνος & Ηφαίστου Περιστερί (ισόγειο, 1όροφος, υπόγειο). B) Πλούτωνος & Ηφαίστου Περιστερί (ισόγειο, υπόγειο, λεβητοστάσιο)	Περιστερί	1 (8 ζωνών)			1	11	13			1	1						NAI
2 6	A) Πειραιώς 114 - Αθήνα	Αθήνα	1	1		6	34	12		12	2	5		124	8			NAI
2 7	A) Θεσσαλονίκης 125 N. Φιλαδέλφεια		1	Σύστημα Πυρανίχνευσης που περιλαμβάνει 1 Κεντρικό Πίνακα (6 ζωνών) & 5								10	10	110	5	73 (*)		NAI 2

α / α	Διεύθυνση κτιρίου (Σύστημα)	Περιοχή	Πίνακας Έναντι κλοπής	Πίνακας Πυρανίχνευσης	Αναμεταδότης	Πληκτρολόγιο	Ραντάρ	Μαγνητική	Κραδασμική επαφή	Μπουτόν	Σειρήνα	Σειρήνα	Φωτεινός Επαναλήπτης	Ανιχνευτής Φωτο-	Ανιχνευτής Θερμοδια-	sprigler	Σύστημα Αυτόματο	Λήψη Σημάτων
	Β) Θεσσαλονίκης 125 Ν. Φιλαδέλφεια	Ν. Φιλαδέλ φεια		Υποπίνακες (4 ζωνών)														
			Αντλητικό συγκρότημα, αποτελούμενο από jockey νηζελοκινητήρα και ηλεκτροκινητήρα με φορτιστή και μπαταρία. Το σύστημα τροφοδοτεί τα sprigler και τις πυροσβεστικές φωλιές. Θα γίνεται έλεγχος όλων των συστημάτων , φορτιστή , συσσωρευτή , έλεγχος κινητήρων αυτματισμού , πινάκων κλπ.															
2 8	Ιθάκη Αγ. Νικολάου 10 Γλυφάδα			1						5	1	2		28	4			
2 9	10° Αλκοολικών	Χαιδάρι		1						4	3	2		36	2			
3 0	Κρυστάλλη & Φαβιέρου Ζεφύρι	Ζεφύρι	1			1	14	14		4	2	2						ΝΑΙ

Ο συντηρητής εφ' όσον κατά την συντήρηση αλλά και εκτός αυτής διαπιστώσει βλάβη κάποιου συστήματος, οφείλει να ενημερώσει την επιτροπή παρακολούθησης εργασιών και την Τεχνική Υπηρεσία (με ηλεκτρονική μορφή) για την έκδοση αίτησης για την προμήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών.

Το κόστος επισκευών θα αφορά μόνο τα ανταλλακτικά.

Επιπλέον θα πρέπει να προσκομίσει σχετική οικονομική προσφορά των υπό αντικατάσταση ανταλλακτικών.

Οι επισκέψεις του συνεργείου θα γίνονται εντός 8ώρου από την κλήση για βλάβη και η κάλυψη θα είναι 24ώρη για όλες τις ημέρες του χρόνου, εργάσιμες ή μη.

Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνονται με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου, στους χώρους της Μονάδας και των εξωτερικών μονάδων αυτής.

Ο Συντηρητής έχει την υποχρέωση να υπογράφει τα βιβλία ελέγχου και συντήρησης μέσω ενεργητικής πυροπροστασίας καθώς και να χορηγεί υπεύθυνες δηλώσεις ορθής λειτουργίας για όποιο από τα συστήματα της σύμβασης του ζητηθεί.

Όποιο σύστημα έχει σύνδεση με κέντρο λήψης σημάτων, η τυχόν απαιτούμενη σύνδεση (σε περίπτωση διακοπής) ή επανασύνδεση θα γίνεται με μέριμνα του αναδόχου, τον οποίο θα βαρύνει και το πιθανό κόστος σύνδεσης.

Επίσης ο μειοδότης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το κέντρο λήψης σημάτων και ο πίνακας ασφαλείας έχουν συμβατό πρωτόκολλο επικοινωνίας προκειμένου να διασφαλιστεί η σωστή λήψη σημάτων.

Παρακάτω αναφέρονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του κέντρου λήψης σημάτων

Τα συστήματα που είναι συνδεδεμένα με κέντρο λήψης σημάτων φαίνονται στον συνημμένο πίνακα με τα συστήματα ασφαλείας.

Η Π.Ν.Μ.Ψ.Υ διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της σύνδεσης κάποιου συστήματος με το κέντρο λήψης σημάτων, όπου τυχόν απαιτηθεί, καθώς επίσης και το δικαίωμα διακοπής της συντήρησης συστήματος ή συστημάτων τα οποία είναι εγκατεστημένα σε μισθωμένα κτίρια σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ζητηθεί. Επίσης έχει δικαίωμα να προσθέσει νέα συστήματα.

Στην περίπτωση που απαιτηθούν από τους ενδιαφερόμενους περισσότερες πληροφορίες για συστήματα ασφαλείας πέραν των αναγραφόμενων θα πρέπει να επισκεφθούν το χώρο λειτουργίας των.

Με δήλωση θα εξασφαλίζεται η παροχή γνήσιων ανταλλακτικών των κατασκευαστικών οίκων.

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί κατάλληλη άδεια λειτουργίας ή επικυρωμένο αντίγραφο της, σχετική με το αντικείμενο, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Αριθμός Φύλλου 164, Νόμος 2518/21-8-97).

Με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί βεβαίωση, από ατομικό ή συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για την συμμετοχή του σε αυτό το σύστημα, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (Αρ. φύλου 82/5-3-2004/ΠΔ.117). Σε περίπτωση διακινητών - διανομέων θα πρέπει να προσκομιστεί η πιο πάνω βεβαίωση των εταιρειών από τις οποίες προμηθεύονται τον εξοπλισμό, ώστε να αποδεικνύεται ότι ο ΗΝΕ (Ηλεκτρονικός ηλεκτρολογικός εξοπλισμός) είναι εντεταγμένος σε συγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παρέχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης 100.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

Παρεχόμενες Υπηρεσίες από τις εξωτερικές μονάδες λήψης σημάτων Συναγερμών:

1. Κινητοποιεί άμεσα την Άμεσο Δράση και το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, σε κάθε σήμα συναγερμού που λαμβάνει.
2. Ειδοποιεί τα άτομα που ο συνδρομητής έχει προτείνει κατά σειρά προτεραιότητας να ενημερώνονται τηλεφωνικώς.
3. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του συστήματος ανά 24ωρο, ενημερώνοντας τον συνδρομητή του σε αντίθετη περίπτωση.
4. Σε περίπτωση που το σύστημα ανιχνεύει ΦΩΤΙΑ, ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.
5. Όταν το σύστημα ανιχνεύει σημεία ενεργοποίησης οποιαδήποτε προσωπικής ανάγκης (μπουτόν Ιατρικής Βοήθειας κ.λ.π) ειδοποιείται μέσω της μονάδας αντίστοιχα ο προσωπικός ιατρός, συγγενής, 166 κ.λ.π
6. Παρακολουθεί τα OPEN/OFF/CLOSE (ON) του συστήματος καταγράφοντας τον χρήση του συστήματος ασφαλείας, δηλαδή ποιος από τους χρήστες και τι ώρα ακριβώς έθεσε το σύστημα σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας.
7. Παρακολουθεί τις διακοπές ρεύματος δίνοντας το ανάλογο σήμα.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ) ΤΗΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. & ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΥΤΗΣ ΚΑΘΩΣ & ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΝΑΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗ)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΥΡ/ΧΝΕΥΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ) ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ (ΕΤΗΣΙΟ) ΤΙΜΗ ΜΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ ΕΠΙ ΤΗΣ %
1.	A) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΑΣ & ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (FIRE – ALARM)					
2.	A) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ)			-	-	
	B) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)					
	A) ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΥΠΟΓΕΙΟ) B) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (ΥΠΟΓΕΙΟ – ΙΣΟΓΕΙΟ)			--	--	

	Α)ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α. (ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ)ΧΑΙΔΑΡΙ					
3.	<u>ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜ. / ΤΜ.</u> <u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π.Ν.Μ.Ψ.Υ.Α.</u> (ΠΡΟΚΑΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) (ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ) ΧΑΙΔΑΡΙ					
4.	ΠΡΟΚΑΤ1 (ΙΣΟΓΕΙΟ–ΥΠΟΓΕΙΟ) ΧΑΙΔΑΡΙ			--	--	
	ΠΡΟΚΑΤ1 (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΠΡΟΚΑΤ1&2) (ΦΙΑΛΕΣ 9X45kg CO2)			--	--	
5.	ΠΡΟΚΑΤ 2 / ΔΕΤΟΧ / ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΥΠΕ					
6.	Α)ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)					
	Β)ΙΣΟΓΕΙΟ1 ^{ος} ΟΡ ΟΦΟΣ Γ) - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ(1X25kgΣΚΟΝΗΣ) - ΔΕΞΑΜΕΝΗΚΑΥΣΙΜΩΝ(1X50kgΣΚΟΝΗΣ) - ΙΑΤΡΙΚΑΑΕΡΙΑ(2X45kgCO2) - ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (2X45kg CO2) - ΑΠΟΘΗΚΗΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΙΣΟΓΕΙΟ(2X45kg CO2) Δ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΙΘΟΥΣΑΠΟΛ.ΧΡΗΣΕΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ			--	--	
7.	Α)1-2ΨΚΕ (ΙΣΟΓΕΙΟ,1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ) Β) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (1X25kg ΣΚΟΝΗΣ)			--	--	
8.	Α) 3-4 ΨΚΕ (ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ) Β) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ(1X25kgΣΚΟΝΗΣ)			--	--	
9.	Α) 9-10ΨΚΕ(ΙΣΟΓΕΙΟ1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ) Β)ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ(1X25kg ΣΚΟΝΗΣ)			--	--	
10.	Α)5-6 ΨΚΕ (ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ)			--	--	

11.	A) 7-8ΨΚΕ (ΙΣΟΓΕΙΟ1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ) B) ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ (5-6,7-8ΨΚΕ (4ΦΙΑΛΕΣΧ50kgΣΚΟΝΗ)			--	--	
12.	A) ΣΑΕΚ B) ΣΑΕΚ					
13.	ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΟ					
14.	A) <u>Κ.Δ.Β.Μ.</u>					
	B) <u>Κ.Δ.Β.Μ.</u> –			--	--	--
15.	ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ)					
16.	A) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΙΔΑΡΙ (πυρ/ση) B) ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Συναγερμός Τυπογραφείου)			--	--	
17.	A) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ B) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ					
18.	ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΑΠΟΘΗΚΗ)					
19.	ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΥΠΟΓΕΙΟ 4Χ50kg CO2)			--	--	
20.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ					
21.	ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΟΤ					
22.	ΧΕΛΜΟΥ3,ΑΝΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙ			--	--	
23.	ΜΑΙΖΩΝΟΣ 74, ΑΘΗΝΑ			--	--	
24.	ΕΛΛΑΝΙΚΟΥ 3,ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ					
25.	A) ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ & ΗΦΑΙΣΤΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΙΣΟΓΕΙΟ 1 ^{ος} ΟΡΟΦΟΣ & ΥΠΟΓΕΙΟ) B) ΙΣΟΓΕΙΟ-ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ					
26.	A) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114, ΑΘΗΝΑ (ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ) B) ΠΕΙΡΑΙΩΣ 114, ΑΘΗΝΑ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)					
27.	A) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 125, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ					

28.	Β)ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ125,ΝΕΑΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ (ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ)					
29.	ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΕΩΣ 65 ΕΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ16&ΦΑΒΙΕΡΟΥ,ΖΕΦΥ ΡΙ					
30.	ΠΡΩΗΝ 10° ΑΛΚΟΟΛΙΚΩΝ			--	--	
31.	ΙΘΑΚΗ-ΑΓΙΟΥΝΙΚΟΛΑΟΥ10, ΓΛΥΦΑΔΑ			--	--	
		ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ- ΠΥΡΑΝ/ΣΕΩΝ (ΚΑΤΑΣΒ.) ΠΡΟ ΦΠΑ		ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ		
ΣΥΝΟΛΟ για την ετήσια παροχή υπηρεσιών (ΠΡΟ ΦΠΑ): ΣΥΝΟΛΟ διετίας(ΠΡΟ ΦΠΑ):						
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ:						

3. Η προς αξιολόγηση οικονομική προσφορά, θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα:

- α. Την καθαρή τιμή.
- β. Τον αναλογούντα ΦΠΑ.
- γ. Την συνολική αξία της οικονομικής προσφοράς .

Κατά την υποβολή της προσφοράς απαιτείται υποχρεωτικά κατάθεση:

- ✓ Οικονομικής προσφοράς, η τιμή της οποίας δίνεται σε ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%), και περιλαμβάνει υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
- ✓ Τεχνικής προσφοράς η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στον ως άνω πίνακα των ζητούμενων υπηρεσιών και έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή.
- ✓ Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με το άρθρ. 23 του ν. 4782 σε αντικατάσταση του άρθρ. 74 του ν. 4412/2016, περί μη επιβολής σε βάρος σας της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης, περί αποδοχής των όρων που τέθηκαν στο παρόν έγγραφο πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- ✓ Υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στο έγγραφο με ΑΔΑ 97Β2ΟΞΤΒ-ΝΓ9 στην οποία θα δηλώνει ο νόμιμος εκπρόσωπος ότι το νομικό πρόσωπο/ οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024.
- ✓ **Δικαιολογητικά κατακύρωσης** (προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16):
 - Ποινικό μητρώο
 - Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση
 - Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

ΓΕΜΗ (Γενικό και Αναλυτικό)

✓ Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής τους. Δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρουν ημερομηνία ισχύος, ισχύουν για τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.

4. Παρακαλούμε όπως η προσφορά σας υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 22/10/2026 , ημέρα Πέμπτη , και ώρα 15.00 μ.μ., στο πρωτόκολλο της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής – Λεωφ. Αθηνών 374, Χαϊδάρι, και πρέπει να είναι συντεταγμένη στην Ελληνική γλώσσα, χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις στο κείμενο και στα ποσά.

5. Η κάλυψη της απαιτούμενης δαπάνης έχει γίνει με την αριθμ. 741 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος 2026, την με αριθμ. 170 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος 2027 , και την με αριθμ. 106 Απόφαση Ανάληψης Δέσμευσης, για το έτος 2028, σε βάρος του οικείου ΚΑΕ:0879α-0414α, ΑΛΕ: 24203040000001-24209890000001, του προϋπολογισμού της Πολυδύναμης Νοσηλευτικής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Αττικής του Πε.Δ.Υ.Ψ.Υ. της 2^{ης} Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

Η υποβολή προσφοράς δεν είναι δεσμευτική για την Υπηρεσία ως προς την ανάθεση της σύμβασης.

Ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να συμφωνεί πλήρως και ανεπιφύλακτα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της παρούσας.

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά (B2G), βάσει της αριθμ. 52445 ΕΞ 2023 κ.υ.α. (ΦΕΚ Β' 2385/12-04-2023 - Επανεκτύπωση λόγω σφάλματος την 13η Απριλίου 2023 - Διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ Β' 3061/09-05-2023).

Η παρούσα πρόσκληση είναι «Καταχωριστέα στο ΚΗΜΔΗΣ».

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ